

1. *-отметки уточнить при монтаже.
2. Крепление горизонтальных участков газопровода ø32x2,5 – ø57x3,0 выполнять с шагом не более 3.0 м.
3. Крепление горизонтальных участков газопровода ø89x4,0 – ø219x6,0 выполнять с шагом не более 6.0 м.

						14/2012/147А-ГСН3			
						Техническое перевооружение энергетического хозяйства ОАО "Металлист-Самара", г.Самара, ул. Промышленности, 278			
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
ГИП		Романов			06.13	Наружный газопровод низкого давления	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Щербаков			06.13		Р	2	
Проверил		Бойков			06.13	План кровли (М1:300)	ООО "Новые технологии"		

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.