

Перв. примен.		Справ. №		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
							Оборудование					
							1	ТМГ21-1600/10-Х/11	Трансформатор пониж. с масл. охлажд.			
									6кВ/0,4кВ	2		
							2	PBз-10/630-II УХЛ2	Разъединитель 10кВ In=630А	2		
							3	ПР-10 У2	Привод рычаж. разъединителя 10кВ	2		
							4	"ЕКФ" НРА16MR45-тссб45-2000-1600	Коробка разъединит. с авт. выкл.			
									ВА-45/2000 1600	2	или аналог	
							5	"ЕКФ" НРА16MR45	Коробка разъединит. In=1600А	2	или аналог	
							6	"ЕКФ" НРА16FT45	Секция подкл. к сухому трансформат.			
									1600А	2	или аналог	
							7	"ЕКФ" НРА16EV45	Секция угловая вертик. 1600А	4	или аналог	
							8	"ЕКФ" НРА16ЕН45	Секция угловая гориз. 1600А	1	или аналог	
							9	"ЕКФ" НРА16FM45Х1	Секция прямая L=800 1600А	4	или аналог	
							10	"ЕКФ" НВР0000НF1	Подвес для шинпровода	2	или аналог	
							11	ЭН-500.01.000 СБ	Кронштейн для шинпровода L=600	4		
							12	ЭН-500.02.000 СБ	Кронштейн для шинпровода L=900	4		
							13	ЭН-500.03.000 СБ	Кабельный подвес L=900	2		
								Изделия и материалы				
							14	ГОСТ 18410-73	Кабель силовой АСБ-6 3х95	20м		
							15	10КВТп-3х(150-240)	Муфта кабельная конц. Зпол. 10кВ 150-240мм ²	6		
							16	ГОСТ 15176-89	Шина АД0 5х60	40м		
							17	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х50х5	14м	для поз. 10,11	
							18	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 40х5	80м		
							19	ГОСТ 7798-70	Болт М8х40 оц.	200		
								ЭН22-500.С				
							Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инв. № подл.		Разраб.		Романов С.А.			Установка силовых трансформаторов электропитания термического участка цеха №18 (Корпус 2) в ТП-9, ТП-10.					
		Пров.		Романов С.А.								
		Н.контр.										
		Утв.		Меляшинский АВ.								
								Лит.		Лист	Листов	
										ОГЭ		

